

No.

Dated: 25.6.2024

It is certified that an inspection team headed by Anit Giori (JERWS)

(Name of Officers with designation) from Medinipur Division PHED, West Bengal

inspected the BCM INTERNATIONAL SCHOOL  
VILL- KHIRINDA, P.O- KRISHNAPRIYA, DIST- PASCHIM MEDINIPUR, STATE-  
(Name & Address of the school) on 24.06.2024 (date of inspection) and on the basis of

Water Test Report (Attached) bearing no. 02 dated 25.06.2024

of PALLIMANGAL GUCHHA SAMITY, SABANG, SUB-DIST-LAB  
(PHED Lab) certified that the

BCM INTERNATIONAL SCHOOL (Name of school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the Central/ State/ U.T. Govt.

This certificate is valid till 6 months

Signature with Seal

Name Anit Giori

Designation Junior Engineer (RWS)

Name & Address of the Office / Department Sabang Dev. Block

To  
The Admin Manager  
BCM International School  
(Name & Address of the institution)  
Khirinda, Krishnapriya,  
Paschim Medinipur, WB

Note: The certificate is to be issued by authorized officer / PHED Lab / local bodies

D. Pauthy

[Signature]

MANAGER  
BCM INTERNATIONAL SCHOOL  
Khirinda, Krishnapriya,  
Paschim Medinipur-721140, WB.  
Aff. No-2430414, Code-16260

PRINCIPAL  
BCM INTERNATIONAL SCHOOL  
Khirinda, Krishnapriya,  
Paschim Medinipur-721140, WB.  
Aff. No-2430414, Code-16260

(Test Report for School Source)

(রাসায়নিক দূষণ সংক্রান্ত)

জল পরীক্ষাগারের নাম - Pallimanga Guchha Samity, Sabang, Sub Dist. Lab.

বিদ্যালয়ের নাম : BCM International School জেলার নাম : Paschim Medinipur

পঞ্চায়েত সমিতির নাম : Sabang Panchayat

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম : Kresunda

গ্রাম / মৌজার নাম : Khirinda

জলের নমুনা পরীক্ষার তারিখ : 25/06/24

বিদ্যালয়ের DISE কোড :

CLRC :

নমুনার সংখ্যা : 01


ক্রমিক নং	উৎসের অবস্থান	অস্বচ্ছতা বা ঘোলাভাব (এন টি ইউ) (Turbidity) (NTU)	অম্লত্ব-ক্ষারত্ব (pH)	মোট খরতা (Total hardness)	লোহা (Iron)	ম্যাঙ্গানীজ (Manganese)	ক্লোরাইড (Chloride)	মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ (TDS)	ফ্লোরাইড (Fluoride)	আর্সেনিক (Arsenic)	মন্তব্য (Remarks)						
												(মিলিগ্রাম প্রতি লিটার এককে (in mg L <sup>-1</sup> units))					
												অনুমোদিত সীমা (Permissible limit)					
		৫ (5)	৬.৫-৮.৫ : নিরাপদ (6.5 to 8.5 : safe)	৬০০ (600)	লোহা ও ম্যাঙ্গানীজ সম্মিলিতভাবে ০.৩ (cumulative 0.3)	১০০০ (1000)	২০০০ (2000)	১.৫ (1.5)	০.০৫ (0.05)								
১	BCM Inter-	০.৭৩	৭.৬২	২৫০	০.০৫	০.০০৩	৩০	২২৪.০	-	-	Salinity: ০.৩ppt						
২	national										:: All Safe						
৩	School																
৪	Affiliation No.																

2430414

সুপারিশ (Recommendations) :

রাসায়নিক দূষণ এর ক্ষেত্রে :

- পানীয় জলে আর্সেনিক বা ফ্লোরাইডের পরিমাণ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশী থাকলে ওই জল পান করা, রান্না করা এবং হাত ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা বিধিসম্মত নয়।
- অন্য কোনো নিরাপদ উৎসের জল সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের তরফে সচেতনতা প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে।



PALLIMANGA GUCHHA SAMITY  
SUB DISTRICT LABORATORY  
SABANG, MEDINIPUR

25/06/24

AUTHORISED SIGNATURE  
(জল পরীক্ষাকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর)

Signature

MANAGER  
BCM INTERNATIONAL SCHOOL  
Khirinda, Krishnapriya,  
Paschim Medinipur-721140, WB.  
Aff. No-2430414. Code-16260

MANAGER  
BCM INTERNATIONAL SCHOOL  
Khirinda, Krishnapriya,  
Paschim Medinipur-721140, WB.  
Aff. No-2430414. Code-16260  
25/06/24  
Junior Engineer (RWS)  
Sabang Dev. Block

PRINCIPAL  
BCM INTERNATIONAL SCHOOL  
Khirinda, Krishnapriya,  
Paschim Medinipur-721140, WB.  
Aff. No-2430414, Code-16260

(জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের  
আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সিলমোহর)

পষ্ঠা

ক্রম No.	জলের উৎসের বিবরণ (Location)	মোট কলিফর্ম (TC) (MPN/100 ml) or (CFU/100 ml)	থার্মটলারেট কলিফর্ম (FC/TTC) (MPN/100 ml) or (CFU/100 ml)	স্বাস্থ্যবিধানে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী 'ঝুঁকি'র সংখ্যা (Sanitary risk score)	উৎসের জল নিরাপদ ও পানের উপযোগী কিনা (Safety Status)
		অনুমোদিত সীমা			....
		যেকোনো ১০০ মিলি জল জীবাণু মুক্ত হতে হবে (Shall not be detectable in any 100 ml)			
	BCM International School (Affiliation No.: 2430414)	০	০	-	Safe

স্বাস্থ্যবিধানে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী  
'ঝুঁকি'র সংখ্যা  
(Sanitary risk score)

০ : ঝুঁকি হীন (no risk)  
 ১-৩ : সামান্য ঝুঁকি (low risk)  
 ৪-৬ : বেশী ঝুঁকি (high risk)  
 ≥৭ : অনেক বেশী ঝুঁকি (very high risk)

সুপারিশ (Recommendations) :

জীবাণু ঘটিত সংক্রমণ এর ক্ষেত্রে :

- সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান দ্রুততার সাথে দূষিত নলকূপটি দূষণ মুক্ত করার ব্যবস্থা করিবেন।
- জল পরীক্ষাগার থেকে ওই জল সম্পূর্ণ নিরাপদ এই মর্মে শংসাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত নলকূপটি পর্যায়ক্রমে জীবাণু মুক্ত করতে হবে। (প্রতিবার দূষণ মুক্ত করার পরে ওই নলকূপের জল পুনরায় পরীক্ষা করাতে হবে।)

Habshin  
25/06/24.

PRINCIPAL  
BCM INTERNATIONAL SCHOOL  
Paschim Medinipur-721140, WB.  
Aff. No-2430414, Code-16260

MANAGER  
BCM INTERNATIONAL SCHOOL  
Khirinda, Krishnapriya,  
Paschim Medinipur-721140, WB.  
Aff. No-2430414, Code-16260

25.6.2024  
Incharge Engineer (RWS)  
আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সিলমোহর

জল পরীক্ষাকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর)

সায়নবিদের প্রতি নির্দেশ : উৎসের জল পরীক্ষার ফল অনিরাপদ বিবেচিত হলে ফলাফলটি highlighter বা লাল বলপেন দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।



# Govt. of West Bengal Public Health Engineering GRIPS eChallan



192024250091448228

### GRN Details

GRN: 192024250091448228	Payment Mode: SBI Epay	
GRN Date: 24/06/2024 18:34:05	Bank/Gateway: SBIEpay Payment Gateway	
BRN: 9908960294438	BRN Date: 24/06/2024 18:34:33	
Gateway Ref ID: 417637920447	Method: State Bank of India UPI	
GRIPS Payment ID: 240620242009144821	Payment Init. Date: 24/06/2024 18:34:05	
Payment Status: Successful	Payment Ref. No: 370/1D	
	[REF No]	


### Depositor Details

**Depositor's Name:** BCM International School  
**Address:** Khirinda, Jamna Barbetia Road, Krishnapriya Paschim Medinipur, West Bengal, 721140  
**Mobile:** 8145628108  
**Contact No:** 9883834449  
**Depositor Status:** Depositor  
**R.E.F. No:** 370/1D  
**Name:** Executive Engineer  
**Address:** Saratpally, Daakbanglow Road, Phed Complex  
**Period From (dd/mm/yyyy):** 22/06/2024  
**Period To (dd/mm/yyyy):** 22/06/2024  
**Remarks:** water test

### Payment Details

Sl. No.	Payment Ref No	Head of A/C Description	Head of A/C	Amount (₹)
1	370/1D	Collection of fees earned through testing of Private Water Samples in PHE Department Laboratories	0215-01-104-002-27	1400
<b>Total</b>				<b>1400</b>

**IN WORDS: ONE THOUSAND FOUR HUNDRED ONLY.**



*[Signature]*

*[Signature]*

**MANAGER**  
**BCM INTERNATIONAL SCHOOL**  
 Khirinda, Krishnapriya,  
 Paschim Medinipur-721140, WB.  
 Aff. No-2430414, Code-16260

**PRINCIPAL**  
**BCM INTERNATIONAL SCHOOL**  
 Khirinda, Krishnapriya,  
 Paschim Medinipur-721140, WB.  
 Aff. No-2430414, Code-16260